



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Омладинских бригада 1  
11070 Нови Београд

REPUBLIC OF SERBIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT,  
MINING AND SPATIAL PLANNING

1, Omladinskih brigada Str.  
11070 New Belgrade

Tel: + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / Fax: + 381 (011) 31-31-394 / [www.ekoplan.gov.rs](http://www.ekoplan.gov.rs)



По меру природе

# Српско законодавство у области управљања РСВ и РСВ отпадом

# **EU Direktiva 95/59/EC PCB**

- **Циљ:**

**Хармонизација националног законодавства у области управљања РСВ и РСВ отпадом ЕУ законодавству**

**РСВ јесу полихлоровани бифенили (РСВ), полихлоровани терфенили (РСТ), монометилтетра хлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-дибромодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела; РСВ отпади јесу отпади, укључујући уређаје, објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су контаминирани РСВ**

Отпад који садржи РСВ одвојено се сакупља.

Забрањено је:

- 1) допуњавање трансформатора са РСВ;
- 2) поновно коришћење РСВ отпада;
- 3) добијање рециклажом РСВ из РСВ отпада;
- 4) привремено складиштење РСВ, РСВ отпада или уређаја који садржи РСВ дуже од 24 месеца
- пре обезбеђивања њиховог одлагања или деконтаминације;
- 5) спаљивање РСВ или РСВ отпада на бродовима;
- 6) коришћење уређаја који садрже РСВ ако нису у исправном радном стању или ако цуре

Власник уређаја у употреби који садржи РСВ или за који постоји могућност да је контаминиран садржајем РСВ, дужан је да изврши испитивање садржаја РСВ преко овлашћене лабораторије за испитивање отпада.

Власник уређаја који садржи више од 5 dm<sup>3</sup> РСВ дужан је министарству да пријави уређај, достави план замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја, обезбеди одлагање, односно њихову деконтаминацију, као и да о свим променама података који се односе на уређај обавештава министарство у року од три месеца од дана настанка промене.

# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

## Означавање:

Ознака уређаја који садржи РСВ и ознака деконтаминираних уређаја причвршћује се на уређај тако да буде уочљива и отпорна на оштећења.

уређаје који садрже РСВ



деконтаминиране уређаје

ДЕКОНТАМИНИРАНИ УРЕЂАЈИ КОЈИ САДРЖЕ РСВ	
Уље/флуид који садржи РСВ је замењен:	
- са _____	(име замене)
- на _____	(датум)
- од стране _____	(правно/физичко лице)
Концентрација РСВ је:	
- старом уљу _____	мас %
- новом уљу _____	мас %

уређаје за које се претпоставља са садрже РСВ

уређаје који не садрже РСВ



простор или постројење у којима су смештени



# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

Испитивање уређаја у употреби који садржи РСВ или за који постоји могућност да је контаминиран садржајем РСВ, отпада који се састоји, садржи или је контаминиран РСВ врши се следећим методама:

1) узимањем узорака уља из уређаја са потенцијалним садржајем РСВ у складу са стандардима SRPS EN ISO 3170:2006, SRPS EN ISO 3171:2006 и SRPS EN ISO 60475;

2) испитивањем садржаја РСВ у уљу и деконтаминација РСВ према методи у складу са стандардима SRPS EN 12766-1:2002 и SRPS EN 12766-2:2002 и SRPS EN 61619;

3) испитивањем садржаја РСВ у чврстом отпаду у складу са стандардима SRPS EN -15308: 2008 и EPA 8082 и 8270;

4) испитивањем садржаја РСВ у течном отпаду у складу са стандардима SRPS EN-12766-1:2000, SRPS EN-12766-2:2001 и SRPS EN 61619:1997.

# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

Захтев за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ садржи:

- 1) податке о подносиоцу захтева;
- 2) податке о постројењу за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ и локацији;
- 3) податке о капацитету постројења за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ и начину привременог складиштења уређаја који садрже РСВ и РСВ отпада;
- 4) податке о уређајима који могу бити предмет деконтаминације;
- 5) предвиђени поступак деконтаминације;
- 6) врсту контроле и мере за спречавање штетног утицаја на животну средину за време обављања поступка деконтаминације;
- 7) предвиђено поступање са отпадом и остацима по завршетку деконтаминације;
- 8) број запослених и њихове квалификације;
- 9) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.

# **Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ**

**Власник уређаја која садржи РСВ обезбеђује деконтаминацију уређаја тако да:**

1) садржај РСВ смањи испод 0,05 процената масеног удела и уколико је могуће испод 0,005 процената масеног удела;

2) уље којим ће бити замењено постојеће уље, не може да садржи РСВ и мора да поседује значајно мања опасна својства од постојећег уља;

3) замену уља изврши на начин на који се неће угрозити даље одстрањивање РСВ из отпадног уља.



# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

**Достава података за уређаје које садрже више од 5 dm<sup>3</sup> РСВ:**

Општи подаци

Подаци о уређајима у употреби који садрже РСВ

Поступке и рокове за изbacивање из употребе уређаја који садрже РСВ

Добијање евиденционог броја о потврди пријаве уређаја



***Одлагање, односно деконтаминација уређаја који садрже РСВ и одлагање РСВ из тих уређаја, извршиће се најкасније до 2015. године***

***План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи РСВ власник уређаја дужан је да донесе у року од шест месеци од доношења правилника***

# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

Регистар уређаја у употреби који садрже РСВ садржи нарочито:

- 1) регистарски број;
- 2) податке о власнику уређаја;
- 3) податке о локацијама и укупном броју уређаја;
- 4) податке о сваком уређају:
  - (1) редни број локације,
  - (2) евиденциони број пријаве уређаја,
  - (3) врста уређаја, име произвођача и земља порекла уређаја,
  - (4) количина уља која садржи РСВ у уређају,
  - (5) садржај РСВ,
  - (6) стање и операциони статус уређаја који садржи РСВ,
  - (7) одржавање уређаја који садржи РСВ,
  - (8) План замене уређаја,
  - (9) напомене.

# Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ

## Достава података РСВ отпад:

Општи подаци

Подаци о врсти и количини

Складиштење (општи подаци, информације о евентуалним контаминацијама окружења)

Одлагање РСВ отпада врши се одређеним поступцима или методама одлагања који су утврђени прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација отпада (D листа – Операције одлагања), и то:

1) D8, D9 и D10;

2) D12 (у безбедном, дубоком, подземном складишту у сувим стенским формацијама и само за уређаје и РСВ отпад који се не могу деконтаминирати);

3) D15 (складиштење које претходи операцијама одлагања).

# Hvala na saradnji

Starčević Luka, Savetnik u Odeljenju  
za upravljanje otpadom

**064 8166 299**

*[luka.starcevic@ekoplan.gov.rs](mailto:luka.starcevic@ekoplan.gov.rs)*